

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0862/2011

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

VIDICON Sp. z o.o.
ul. Bema 7-9
50-265 Wrocław

stwierdza, że wyrób: **Centrala sygnalizacji pożarowej typu SmartLight/G, SmartLight/S**

produkowany przez: **INIM Electronics**
Via Fosso Antico
63033 Centobuchi, Montepandone, Włochy

w zakładzie produkcyjnym **INIM Electronics,**
Via Fosso Antico,
63033 Centobuchi, Montepandone, Włochy

spełnia wymagania: **pkt. 10.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0844/2009z dnia 08.12.2009 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 4973/BA/2010 z dnia 29.11.2010 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP oraz sprawozdania z badań nr 12AG00119 z dnia 29.01.2007 r., 12AG00126 z dnia 19.01.2007 r., 12LH00013.1 z dnia 21.02.2007 r., 12LH00013.2 z dnia 22.02.2007 r. wykonanych w IMQ S.p.A TT&T.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0862/DC/CNBOP/2011.

Okres ważności świadectwa:

od **17.01.2011 r.**

do **16.01.2016 r.**

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mf. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 17 stycznia 2011 r.